

План мероприятий по устранению выявленных нарушений

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование НД и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения	Ответственный
1	Восстановить генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями	П. 1.8.1 ПТЭЭП	10.01.2019 г.	Администрация
2	Восстановить на ВРУ, ЩС надписи с внутренней стороны, указывающие назначение присоединения и их диспетчерское наименование	П. 2.2.20 ПТЭЭП	10.01.2019 г.	Администрация
3	Восстановить паспорта на КЛ 0.4 кВ	П. 2.4.5 ПТЭЭП	10.01.2019 г.	Администрация
4	Восстановить однолинейные схемы на внутренних сторонах щитов и сборок сети освещения	П. 2.12.5 ПТЭЭП	10.01.2019 г.	Администрация
5	Назначить приказом директора заместителя ответственного за электрохозяйство.	П. 1.2.3 ПТЭЭП	10.01.2019 г.	Администрация
6	Отразить на схемах и чертежах изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации.	П. 1.8.3 ПТЭЭП	10.01.2019 г.	Администрация
7	Назначить приказом директора ответственных работников для поддержания исправного состояния проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.	П. 3.5.10 ПТЭЭП	10.01.2019 г.	Администрация
8	Актуализировать проверку (не реже, чем один раз в два года) соответствия электрических схем фактическим эксплуатационным.	П. 1.8.5 ПТЭЭП	10.01.2019 г.	Администрация
9	В график ППР внести очистку ВРУ, ЩС, ЩО от пыли и грязи.	П. 2.2.17 ПТЭЭП	10.01.2019 г.	Администрация
10	Актуализировать график очистки светильников.	П. 2.12.12 ПТЭЭП	10.01.2019 г.	Администрация