



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвевская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 207-08-10, Факс (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № «08-081-22»

об устранении нарушений обязательных требований
в области электро - теплоэнергетики, энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

“ 17 ” октября 2018 г.
(дата составления)

Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 3»

(наименование юридического лица)

Законному представителю

МАОУ «СОШ № 3»

(наименование юридического лица)

Юридический адрес: 618900, г.Лысьва,

ул. Федосеева, 25

Почтовый адрес: 618900, г.Лысьва,

ул. Федосеева, 25

На основании Акта проверки от 17 октября 2018 г. № 08-081-22

руководствуясь ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г № 401,

Я, государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кривошеков И.П.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

ПРЕДПИСЫВАЮ

устранить выявленные при плановой, выездной проверки

(вид проверки, форма проверки)

МАОУ «СОШ № 3»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

(распоряжение заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора
21 сентября 2018 г. № 5713-рп Мацова С.Я. «О проведении плановой выездной прове

нарушения обязательных требований в установленные сроки:

№ пп.	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
Электрические установки.			
1	Отсутствует генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями	п. 1.8.1 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003	10.01.2019
2	ВРУ и ЩС не имеют с внутренней стороны надписи, указывающие назначение присоединения и их диспетчерское наименование.	п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	10.01.2019
3	Отсутствуют паспорта на КЛ 0,4 кВ	п.2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	10.01.2019
4	Отсутствуют однолинейные схемы на внутренних сторонах щитов и сборок сети освещения.	п. 2.12.5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.	10.01.2019
5	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство	п.1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	10.01.2019
6	Изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации своевременно не отражаются на схемах и чертежах.	п.1.8.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	10.01.2019
7	Не назначен ответственный работник для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним	п.3.5.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	10.01.2019
8	Не проверяется (отсутствует отметка более 2 лет) соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным.	п. 1.8.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	10.01.2019

9	ВРУ, ЩС, ЩО не очищаются от пыли и грязи.	п. 2.2.17 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	10.01.2019
10	Отсутствует график очистки светильников.	п. 2.12.12 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	10.01.2019

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: г. Пермь, ул. Вильвенская, 6.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а) :


Кандакова Татьяна Вячеславовна

(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(ФИО инспектора, зафиксировавшего отказ, подпись)

Лицо, вынесшее предписание:
Государственный инспектор
межрегионального отдела
государственного энергетического
надзора



(подпись)

И.П.Кривошеко

Экземпляр предписания на

3

(кол-во листов предписания)

листах для исполнения полу

Директор МАОУ «СОШ № 3», Кандакова Татьяна Вячеславовна

17.10.2018г

(должность, ФИО, подпись, дата)

