

**План мероприятий  
по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены                                                                               | Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности | Ответственный  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                       |                |
| 1.    | В процессе эксплуатации объекта допущено изменение объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | п. 4.3 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;<br>п. 4.3. СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»                                                                                     | 26.07.2021                                                              | В.В. Каменских |
| 2.    | При достижении системой противопожарной защиты или ее составными частями предельного состояния (срока службы), согласно НПБ 75-98, (пп. 9.2.5, 12.2.5); НПБ 76-98 (п. 17.2.3), НПБ 76-98, (п. 17.2.3); ГОСТ Р53325-2009 (п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3, п.6.2.4.1, п.7.2.5.4); ГОСТ Р 53325-2012 (п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4) 10 лет (акт комплексного опробования технических средств пожарной сигнализации от 11.11.2008) организацией осуществляющей обслуживание системы противопожарной защиты не приняты меры к созданию новой системы. | п. 61 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390; п. 5.1.1, 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» | 26.07.2021                                                              | В.В. Каменских |
| 3.    | При эксплуатации здания не обеспечено соблюдение проектных решений проектной документации по наполняемости здания учащимися, а также превышено число парт (столов) в учебных классах и кабинетах. Из проектной документации установлено, объект                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ч. 5 ст. 55.24 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»; п. 33, 103 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390                                                                                | 26.07.2021                                                              | В.В. Каменских |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |            |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|    | предназначен для 420 человек, по факту образовательный процесс предусматривается для 635 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |            |                |
| 4. | В учреждении имеются образовательные программы по обучению мерам пожарной безопасности, не согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | п. 3.6, 3.6.1 постановления Правительства Пермского края от 07.07.2009 № 421-п «Об утверждении порядка организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Пермского края» | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 5. | Отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | п. 55 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390, п.8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»             | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 6. | В декларации пожарной безопасности указаны не достоверные сведения. В представленной декларации пожарной безопасности (зарегистрированной в 20 ОНПР по Лысьвенскому городскому округу от 12.01.2017 № 54724-ТО-ТО-000577) в разделе III в качестве применяемых нормативных документов указаны СНиП, НПБ, РД, ГОСТ, действовавшие до 01.05.2009. Расчет пожарного риска проведен в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При обеспечении пожарной безопасности объектов защиты нельзя одновременно пользоваться системой нормирования, действующей в различные периоды времени. | п. 2, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                                                                                          | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 7. | Запоры дверей эвакуационных выходов не обеспечивают возможность свободного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | п. 35 ППР в РФ, утвержденных постановлением                                                                                                                                                                  | 26.07.2021 | В.В. Каменских |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|     | открывания изнутри без ключа. На дверях имеются врезные замки с устройством для применения ключа.                                                                                                                                                                | Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |
| 8.  | На путях эвакуации в здании не предусмотрено аварийное освещение. В помещениях школы может находиться 635 человек.                                                                                                                                               | п. 4.3 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 4.3.1, 7.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»,                                                                                          | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 9.  | На размещённых в здании планах эвакуации неверно указан номер сотового телефона для вызова подразделений пожарной охраны. Указан 010, необходимо указывать 101.                                                                                                  | п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля                                                                                                                                                                                         | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 10. | На размещённых в здании планах эвакуации, в правом нижнем углу не нанесена соответствующая маркировка, а именно дата изготовления, яркость свечения в мкд/м через 10 и 60 мин после отключения источников освещения (накачки), длительность послесвечения в мин. | (п. 6.2.3, п. 10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля);                                                                                                                                                                             | 26.07.2021 |                |
| 11. | Руководителем организации не обеспечено исправное содержание подъезда к зданию школы со всех сторон. С южной стороны не обеспечена отчистка подъезда от снега.                                                                                                   | п. 7.5 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 8.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 8.1. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 12. | В пределах маршей лестничных клеток на путях эвакуации допущено устройство ступеней различной                                                                                                                                                                    | 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009                                                                                                                                                                                                                                                 | 26.07.2021 | В.В. Каменских |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |            |                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|                | высоты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;                                                                                               |            |                |
| Цокольный этаж |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |            |                |
| 13.            | Руководитель организации в помещении № 4 при эксплуатации эвакуационных путей не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности в части наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.                                                                                                                | п. 33 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390                                                                         | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 14.            | В помещении коридора № 15 размещено оборудование (радиаторы отопления), выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 м.                                                                                                                                                                                                                      | п. 6.26* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 15.            | Лестничная клетка № 7 отделена от помещений цокольного этажа противопожарной перегородкой с нормируемым пределом огнестойкости с устройством тамбур-шлюза. Тамбур-шлюз не оборудован системой подачи воздуха при пожаре.                                                                                                                         | п. 7.23* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.18 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;  | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 16.            | Лестничная клетка № 7 отделена от помещений цокольного этажа противопожарной перегородкой с нормируемым пределом огнестойкости с устройством тамбур-шлюза. Заполнение проема противопожарной перегородки не соответствует требованиям нормативных документов. Требуется установка противопожарной двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. | п. 3.1*, табл. 2*, п. 3.17 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п. 4.18 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;   | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 17.            | В помещении № 1 металлической решеткой отгорожен гардероб. Эвакуация из образовавшегося гардероба осуществляется через дверной проем, ширина которого в свету составляет 0,73 м,                                                                                                                                                                 | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                           | 26.07.2021 | В.В. Каменских |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |            |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|     | требуется не менее 0,8 м.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |            |                |
| 18. | В помещении № 1 имеется открытая лестница являющаяся эвакуационной в соответствии с поэтажным планом эвакуации. Данная лестница ведет в коридор 1-го этажа, требуется в вестибюль 1-го этажа или непосредственно наружу.                            | 6.9* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 5 ст. 89 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 19. | В помещении № 1 имеется открытая лестница, ведущая в коридор 1-го этажа, являющаяся эвакуационной в соответствии с поэтажным планом эвакуации. В пределах указанной лестницы допущено устройство ступеней различной высоты.                         | 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                                                        | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 20. | В помещении № 1 имеется открытая лестница, ведущая в коридор 1-го этажа, являющаяся эвакуационной в соответствии с поэтажным планом эвакуации. В пределах указанной лестницы имеется промежуточная площадка глубиной 0,72 м, требуется не менее 1м. | 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 8.1.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;                               | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 21. | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 10 в свету составляет 0,73 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                                                                                 | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                                                      | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 22. | Высота эвакуационного выхода из помещения № 10 в свету составляет 1,69 м, требуется не менее 1,9 м.                                                                                                                                                 | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                                                      | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 23. | Перед наружной дверью (эвакуационным выходом), ведущим из лестничной клетки № 7 имеется горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Ширина двери 0,8, глубина площадки 1,09 м.                              | п.1.93* СНиП «Общественные здания и сооружения»; 5.2.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;                                                   | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 24. | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 6 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                                                                                  | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                                                      | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 25. | Высота эвакуационного выхода из помещения № 6 в свету составляет 1,70 м, требуется не                                                                                                                                                               | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                                                      | 26.07.2021 | В.В. Каменских |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|     | менее 1,9 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |
| 26. | <p>Кабельная линия системы обнаружения пожара в цокольном этаже (помещение вентиляционной камеры, помещение № 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25) не обеспечивает сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения ею функций и эвакуации людей в безопасную зону (отсутствует сертификат). Фактически указанная линия выполнена кабелем ТРП 2*0,4, согласно проекта РП-08-08-07-ПС, требуется КСП 2*0,5.</p>                                       | <p>ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 8, 17 Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ч. 2 ст. 82 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.6 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и систем управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»);</p> | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 27. | <p>Кабельная линия системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в цокольном этаже (помещение вентиляционной камеры, помещение № 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25) не обеспечивает сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения ею функций и эвакуации людей в безопасную зону (не представлен сертификат). Фактически указанная линия выполнена кабелем ТРП 2*0,4, согласно проекта РП-08-08-07-ПС, требуется ШВВП 2*0,75.</p> | <p>ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 8, 17 Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ч. 2 ст. 82 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.6 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и систем управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»);</p> | 26.07.2021 | В.В. Каменских |

|     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |            |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 28. | В помещении № 15 на путях эвакуации имеется лестница, в пределах которой лестницы допущено устройство ступеней различной высоты.                                                                                | 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                                       | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 29. | Ширина эвакуационного выхода из помещения вентиляционной камеры, смежной с помещением № 17, в свету составляет 0,70 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                                     | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 30. | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 17 в свету составляет 0,74 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                                             | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                                     | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 31. | Высота эвакуационного выхода из помещения № 17 в свету составляет 1,88 м, требуется не менее 1,9 м.                                                                                                             | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                                     | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 32. | В помещении № 16 на путях эвакуации имеется лестница, в пределах которой допущено устройство ступеней различной высоты.                                                                                         | 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                                       | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 33. | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 16 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                                             | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                                     | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 34. | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 19 в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                                             | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                                     | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 35. | Высота эвакуационного выхода из помещения № 19 в свету составляет 1,88 м, требуется не менее 1,9 м.                                                                                                             | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                                     | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 36. | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 20 в свету составляет 0,78 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                                             | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                                     | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 37. | Высота эвакуационного выхода из помещения № 19 в свету составляет 1,88 м, требуется не менее 1,9 м.                                                                                                             | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                                     | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 38. | В помещении № 21 на потолочном перекрытии установлен дымовой извещатель пожарный на расстоянии 0,39 м от окружающих предметов и устройств (акустический динамик). Требуется не менее 0,5 м. В декабре 2019 года | п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | 26.07.2021 | В.В. Каменских |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |            |                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|          | произведено перемещение осветительного прибора.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |            |                |
| 39.      | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 22 в свету составляет 0,77 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                                                                                         | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                           | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 40.      | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 23 в свету составляет 0,78 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                                                                                         | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                           | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 41.      | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 25 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                                                                                         | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                           | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 42.      | На дверях помещения библиотеки № 24, в которой осуществляется хранение книжного фонда, не обозначена его категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. | п. 20 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390                                                                             | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 43.      | В пределах марша лестничной клетки № 26 допущено устройство ступеней различной высоты.                                                                                                                                                                      | 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                             | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 44.      | Из помещения лестничной клетки № 7 эвакуация непосредственно наружу осуществляется через тамбур. В данном тамбуре допущено хранение различных материалов (уборочного инвентаря).                                                                            | п.п. «В», п. 36 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390                                                                   | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 45.      | Дверь эвакуационного выхода из помещения № 10 блокируется дверью, открывающейся из гардероба.                                                                                                                                                               | п.п «Б», п. 36 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390                                                                | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 46.      | В помещении коридора № 15, вблизи помещения № 12, размещено оборудование (труба водопровода и канализации), выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 м.                                                                                             | п. 6.26* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 1-й этаж |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |            |                |
| 47.      | В помещении № 1 на путях эвакуации имеется лестница высотой более 0,45 м не оборудованная ограждением с                                                                                                                                                     | п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы                                                       | 26.07.2021 | В.В. Каменских |

|     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |            |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|     | перилами высотой не менее 1,2 м.                                                                                                                                                                               | противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;                                                                                                       |            |                |
| 48. | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 9 в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                                             | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 49. | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 9 в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                                             | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 50. | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 20 в помещение № 13 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                           | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 51. | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 12 в помещение № 13 в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                           | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 52. | Перед наружной дверью (эвакуационным выходом), ведущим из помещения 14 имеется горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Ширина двери 1,01, глубина площадки 1,08 м. | п.1.93* СНиП «Общественные здания и сооружения»; 5.2.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;                       | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 53. | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 36 в свету составляет 0,78 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                                            | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 54. | Высота эвакуационного выхода из помещения № 36 в свету составляет 1, 88 м, требуется не менее 1,9 м.                                                                                                           | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути            | 26.07.2021 | В.В. Каменских |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |            |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | и выходы»;                                                                                                                                                                    |            |                |
| 55. | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 37 в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                                                                                                 | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;                   | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 56. | Высота эвакуационного выхода из помещения № 37 в свету составляет 1, 88 м, требуется не менее 1,9 м.                                                                                                                                                                | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;                   | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 57. | На двери помещения № 37 имеется обозначение его категория по взрывопожарной и пожарной опасности В2, в свою очередь дверь, ведущая в данное помещение не соответствует требованиям. Установлена деревянная дверь, требуется с пределом огнестойкости не ниже EI 30. | п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 58. | На двери помещения № 36, эксплуатируемого в качестве складского, не обозначена его категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.                               | п. 20 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390                                                                                              | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 59. | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 40 в свету составляет 0,78 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                                                                                                 | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;                   | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 60. | Высота эвакуационного выхода из помещения № 40 в свету составляет 1, 88 м, требуется не менее 1,9 м.                                                                                                                                                                | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;                   | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 61. | Дверь эвакуационного выхода из помещения № 32 выполнена двупольной. На момент проверки одна из створок заблокирована, закреплена к дверной раме саморезом.                                                                                                          | п.п. «Б», п. 36 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390                                                                                    | 26.07.2021 | В.В. Каменских |

|          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |            |                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 62.      | Дверь эвакуационного выхода из помещения № 41 выполнена двупольной. На момент проверки одна из створок заблокирована, закреплена к дверной раме саморезом.                                                              | п.п. «Б», п. 36 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390                                                                             | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 2-й этаж |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |            |                |
| 63.      | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 4, ведущего в лестничную клетку № 8 в свету составляет 1,12 м, требуется не менее 1,2 м. Помещение 2-го этажа предназначено для одновременного пребывания более 50 человек. | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;           | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 64.      | В лестничной клетке № 8 допущено открыто проложенные электрические провода и кабели.                                                                                                                                    | п. 6.32 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.4.4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;           | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 65.      | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 31 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                                                     | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;            | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 66.      | Высота эвакуационного выхода из помещения № 31 в свету составляет 1,88 м, требуется не менее 1,9 м.                                                                                                                     | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;            | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 67.      | В помещении № 31 на потолочном перекрытии установлен дымовой извещатель пожарный на расстоянии 0,40 м от окружающих предметов и устройств (акустический динамик). Требуется не менее 0,5 м.                             | п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 68.      | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 35 в свету составляет 0,78 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                                                     | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;            | 26.07.2021 | В.В. Каменских |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |            |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 69. | Высота эвакуационного выхода из помещения № 35 в свету составляет 1, 89 м, требуется не менее 1,9 м.                                                                                                                                                | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 70. | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 34 в свету составляет 0,77 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                                                                                 | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 71. | Высота эвакуационного выхода из помещения № 35 в свету составляет 1, 88 м, требуется не менее 1,9 м.                                                                                                                                                | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 72. | Отделка стен помещения спортивного зала № 30 выполнена горючим материалом плитами ОСП. Класс пожарной опасности данного материала выше КМ1. Документы, подтверждающие обработку со всех сторон огнезащитными красками или лаками, отсутствуют.      | п.1.86 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; п. 6, ст. 134, табл. 29, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008                             | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 73. | Покрытие пола помещения спортивного зала № 30 выполнено горючим материалом, краской. Документы, подтверждающие класс пожарной опасности примененного материала, отсутствуют. В представленном сертификате 0627992 отсутствуют требуемые показатели. | п.1.86 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; п. 6, ст. 134, табл. 29, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008                             | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 74. | Покрытие пола помещения коридора № 36 на путях эвакуации выполнено горючим материалом (линолеум). Документы подтверждающие пожарную опасность примененного материала отсутствуют.                                                                   | п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                          | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 75. | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 28 в помещение № 29 в свету                                                                                                                                                                             | п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.                                                                                      | 26.07.2021 | В.В. Каменских |

|          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|          | составляет 0,76 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                                                                                                      | 4.2.5 СП 1.13130.2009<br>«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;                                                                                                                                 |            |                |
| 76.      | Ширина эвакуационного выхода из помещения № 28 в помещение № 27 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.                                                                                              | п. 6.16 СНиП 21-01-97*<br>«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009<br>«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;                                                       | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 77.      | Дверь эвакуационного выхода из помещения № 27 выполнена двупольной. На момент проверки одна из створок заблокирована, закреплена к дверной раме саморезом.                                                        | п.п. «Б», п. 36 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390                                                                                                                              | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 78.      | В помещении № 23, являющимся путем эвакуации, размещены деревянные шкафы.                                                                                                                                         | п.п. «Б», п. 36 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390                                                                                                                              | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 79.      | Третий этаж не имеет второго эвакуационного выхода.                                                                                                                                                               | п. 4.3* СНиП 2.01.02-85*<br>«Противопожарные нормы»; п. 6.13* СНиП 21-01-97*<br>«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009<br>«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 3-й этаж |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                |
| 80.      | В помещении № 3 в южной части выгорожено обособленное помещение, не отраженное на поэтажном плане. Ширина эвакуационного выхода из образовавшегося помещения в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 0,8 м. | п. 6.16 СНиП 21-01-97*<br>«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009<br>«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;                                                       | 26.07.2021 | В.В. Каменских |
| 81.      | Выход из лестничной клетки № 24 в чердачное помещение осуществляется через противопожарный люк, однако размеры люка составляют 0,60*0,67м (требуется 0,6м*0,8м)                                                   | п. 8.4* СНиП 21-01-97*<br>«Пожарная безопасность зданий и сооружений»                                                                                                                                                   | 26.07.2021 | В.В. Каменских |